



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:
gpnrostov_rnd@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78, Факс:
(86370) 21-2-78. E-mail: 51gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 12/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Егорлыкская начальная общеобразовательная школа №2», Учителю
начальных классов с доплатой за руководство Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Егорлыкская начальная
общеобразовательная школа №2», с числом учащихся до 50 человек Салий
Любовь Александровне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной, документарной проверки, выданного начальником ОНД и ПР УНД и ПР- Главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Семенцовым К.А. от «29» января 2020 года №12 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «12» ч.00 мин. по «13» ч. 00 мин. «04» февраля 2020г. и в период с «13» ч.30 мин. по «14» ч. 30 мин. «12» февраля 2020г. проведена плановая выездная, документарная проверка здания, сооружения и на прилегающей территории **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егорлыкская начальная общеобразовательная школа №2»** расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Ютин, ул. Школьная, 17.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР- Главный государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Семенцов Кирилл Александрович, Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР- Государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Тушев Владислав Геннадиевич

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с: **Учителем начальных классов с доплатой за руководство ОУ, с числом учащихся до 50 человек МБОУ ЕНОШ №2, ответственным за пожарную безопасность Салий Любовь Александровной**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты не соблюдаются настоящие Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной	п.1 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390;	18.12.2020	

	безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений.			
2	Срок эксплуатируемой системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в здании образовательного учреждения более нормативного (более 10 лет). Не предоставлены подтверждающие документы, а именно: акт об оценке продления ресурса системы, проведения оценки соответствия системы требованиям функциональной безопасности, изменения в исполнительную документацию при проведении среднего или капитального ремонта системы (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), направленного на восстановление ее ресурса	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1, 7.2.5.4 ГОСТ Р 53325-2009; п. 5.1.6, 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010	18.12.2020	
3	На объекте защиты не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390;	18.12.2020	
4	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и не составил акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п.21 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390;	18.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Подписи лиц, проводивших проверку:

**Главный государственный инспектор
Егорлыкского района по пожарному надзору –
Начальник ОНДиПР по Егорлыкскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы**
(должность, фамилия, инициалы)
«12» февраля 2020 г.



К.А. Семенов

(подпись)

**Государственный инспектор
Егорлыкского района по пожарному надзору –
Дознаватель ОНДиПР по Егорлыкскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы**
(должность, фамилия, инициалы)
«12» февраля 2020 г.



В.Г. Тушев

(подпись)

Предписание для исполнения получил:
**Учитель начальных классов с доплатой за руководство
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Егорлыкская начальная общеобразовательная школа №2»,
с числом учащихся до 50 человек**
(должность, фамилия, инициалы)
«12» февраля 2020 г.



Л.А. Салий

(подпись)