



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:
gpnrostov_rnd@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78, Факс:
(86370) 21-2-78. E-mail: 51gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 4/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Егорлыкская начальная общеобразовательная школа №2, Учителю начальных классов с доплатой за руководство Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Егорлыкская начальная общеобразовательная школа №2 с числом учащихся до 50 чел. Салий Любовь Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР УНД и ПР- Главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Семенцовым К.А. от «17» февраля 2021 года №4 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «16» ч.05 мин. по «16» ч. 35 мин. «19» февраля 2021г. проведена внеплановая, выездная проверка здания, сооружения и на прилегающей территории **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская начальная общеобразовательная школа №2** расположенного по адресу: **Ростовская область, Егорлыкский район, х. Ютин, ул. Школьная, 17.**

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - Государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Тушевым Владиславом Геннадиевичем (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с: **Учителем начальных классов с доплатой за руководство МБОУ «Егорлыкская НОШ №2» с числом учащихся до 50 чел. Салий Любовь Александровной**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Срок эксплуатируемой системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в здании образовательного учреждения более нормативного (более 10 лет). Не предоставлены подтверждающие документы, а именно: акт об оценке продления ресурса системы, проведения оценки соответствия системы требованиям функциональной безопасности, изменения в исполнительную документацию при	ст. 4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1, 7.2.5.4 ГОСТ Р 53325-2009; п. 5.1.6, 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010	01.09.2021	

проведении среднего или капитального ремонта системы (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), направленного на восстановление ее ресурса.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Государственный инспектор
Егорлыкского района по пожарному надзору –
Дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы**

(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 г.



В.Г. Тушев

Предписание для исполнения получил:

законный представитель юридического лица

Учителем начальных классов

с доплатой за руководство МБОУ «Егорлыкская НОШ №2»

с числом учащихся до 50 человек

(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 г.


(подпись)

Л.А. Салий